



26.06.2026 № 03-10/3564

На № _____ от _____

ИП Кирилину Д.А.
г. Москва, ул. Ягодная, д. 8, к. 3, к. 49
kirilin@grant-reklama.ru

Уважаемый Дмитрий Александрович!

На Ваше обращение о согласовании проекта установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия регионального значения «Часовня на месте захоронения Е.Х. Фигнер (1832–1903 гг.)», 1904 г., расположенному по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, д. Никифоровка, Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия сообщает следующее.

Представленный проект соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народ Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

Учитывая изложенное, Комитет согласовывает представленный проект информационной надписи объекта культурного наследия.

В соответствии с техническим заданием на выполнение работ по разработке, изготовлению и установке проектов информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия Республики Татарстан Государственного контракта № 22/2026 после утверждения проекта подрядчик приступает к выполнению работ 2 стадии – изготовлению и установке пластины на объекте (в срок до 29.09.2026).

После завершения работ по установке информационной надписи правообладатель направляет в Комитет в срок до 30 календарных дней уведомление о выполненных работах с указанием даты проведения работ по установке информационной надписи и с приложением цветной фотофиксации объекта культурного наследия до начала работ, в процессе их проведения и после завершения установки информационной надписи.

Приложение: утвержденный проект на 13 л. в 1 экз.

И.о. председателя

Гибадуллина И.И./222-58-90



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2ABA070264F132385AEBFC1F3BF5D536

Владелец: Камалетдинова Гулия Фидайловна

Действителен с 01.10.2025 до 25.12.2026

3564 от 26.06.2026. Исполнитель: Дормидонтова Р.Г.

Г.Ф. Камалетдинова

ПРОЕКТ УСТАНОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Часовня на месте захоронения Е.Х. Физнер (1832–1903 гг.)»,
1904 г.

Адрес: Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район,
д. Никифоровка

Разработал:



Кирилин Д. А.

Институт языка, литературы и искусства

им. Г. Ибрагимова АН РТ:

(приложение согласованного перевода)

письмо-согласование №24-125/ОГ от 29.05.2026

Комитет Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2ABA070264F132385AEBFC1F3BF5D536

Владелец: Камалетдинова Гулия Фидаиловна

Действителен с 01.10.2025 до 25.12.2026

г. Казань, 2026 г.

Состав проекта:

Общие сведения об объекте культурного наследия

Технические характеристики информационной надписи и обозначения

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Карта-схема предполагаемого места установки информационной надписи

Фотофиксация объекта культурного наследия с визуализацией размещения
информационной надписи

Чертеж пластины

Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Приложение согласованного перевода Институтом языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова АН РТ

И.н.б. № подл.	Подпись и дата	Взам. инб. №							Лист
И.н.б. № подл.	Подпись и дата	Взам. инб. №	Проект						Лист
Документ создан в электронной форме. № 03-010/3564 от 26.06.2026. Исполнитель: Дормидонтова Р.Г.									
Страница 3 из 15. Страница создана: 26.06.2026 16:44									

Общие сведения об объекте культурного наследия

Категория историко-культурного значения объекта: регионального значения

Вид объекта: Памятник

«Часовня на месте захоронения Е.Х. Физнер (1832–1903 гг.)», 1904 г.

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – единый реестр): 162511438400005

Дата постановления на государственную охрану: номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый реестр:

– Приказ Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия “О включении выявленного объекта культурного наследия «Могила родителей В.Н. Физнер», 1904–1905 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский район, с.Никифоровка, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Часовня на месте захоронения Е.Х. Физнер (1832–1903 гг.)», 1904 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, д. Никифоровка, утверждению границ его территории и предмета охраны” № 677-П от 20 декабря 2024 г.

Сведения о пользователе: Палата Имущественных и Земельных Отношений Тетюшского Муниципального района

Сведения о ранее установленных информационных надписях: не устанавливались.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Документ создан в электронной форме № 03-10/3564 от 26.06.2026. Исполнитель: Дормидонтова Р.Г.	

Технические характеристики информационной надписи и обозначения

Информационная надпись и обозначение изготавливается в виде пластины размером 500 x 700 мм из полиметилметакрилат (ПММА) толщиной 5 мм.

Цвет основы – Прозрачный

Расчетный вес пластины: $0,50 \text{ [м]} \times 0,70 \text{ [м]} \times 6 \text{ [кз/м}^2\text{]} = 2,10 \text{ кз.}$

Информация наносится на пластину (табличку) методом полноцветной печати посредством технологии ультрафиолетовой печати.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Проект						
			Документ создан в электронной форме. № 03-10/3564 от 26.06.2026. Исполнитель: Дормидонтова Р.Г.						
			Страница 5 из 15. Страница создана: 26.06.2026 16:44						



«ЧАСОВНЯ НА МЕСТЕ
ЗАХОРОНЕНИЯ Е.Х. ФИГНЕР
(1832-1903 гг.)», 1904 г.

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ
№162511438400005

ТӨБӘК КҮЛӘМЕНДӘ ӘНӘМИЯТКӘ ИЯ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЫ

«Е.Х. ФИГНЕР (1832-1903 еллар)
ЖИРЛЭНГЭН УРЫНДАГЫ
ЧАСОВНЯ», 1904 ел

ДЭҮЛЭТ ТАРАФЫННАН САКЛАНА
№ 162511438400005

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Документ		

Проект

Луст

создан в электронной форме. № 03-10/3564 от 20					

Лист

Фотофиксация объекта культурного наследия
с визуализацией размещения информационной надписи



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Документ создан в электронной форме № 03-10/356 от 26.06.2026. Исполнитель: Дормидонтова Р.Г.	

Фотофиксация объекта культурного наследия
с визуализацией размещения информационной надписи




Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Идентификационный номер	0310/356	Доп	26.06.2026	Исполнитель: Дормидонтова Р.Г.					

Проект

Лист

Чертеж пластины (Масштаб 1:5)
(все размеры указаны в миллиметрах)




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Проект

Lucm

Описание метода крепления информационной надписи и обозначения
(схема крепления)



- 1 – фасад часовни
- 2 – саморез 6x40
- 3 – держатель
- 4 – декоративный болт с резьбой
- 5 – силиконовые шайбы
- 6 – табличка с отверстием

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Имя, Фамилия, Инициалы	

Имя	Фамилия	Инициалы	№ докум.	Дата	Стр.
Имя	Фамилия	Инициалы	№ докум.	Дата	Стр.

Проект

Лист

Расчётное значение основной ветровой нагрузки: $W = \gamma_f \times W_n$

$\gamma_f = 1,4$ – коэффициент надежности по ветровой нагрузке (11.1.8 [СП 20])

$W = 1,4 \times 610,03 = 854,04 \text{ Па}$

Расчетное значение силы ветрового давления для всей конструкции:

$F_w = W \times S = 854,04 \times 0,35 = 298,91 \text{ Н}$

– Нагрузка от собственного веса.

Ускорение свободного падения будем принимать $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

Расчетный вес различных частей конструкции будем принимать с коэффициентом надежности по нагрузке $\gamma_n = 1,1$ (табл. 7.1 [[СП 20]]).

Расчетное значение веса конструкции:

$F_p = \gamma_n \times M_k \times g = 1,1 \times 2,10 \times 9,8 = 22,64 \text{ Н}$

– Расчет прочности крепежного элемента:

Саморез по дереву 6x40 (в кол-ве $n = 4$ шт.)

Расчетные нагрузки, воспринимаемые креплением:

$N_s = F_p / n = 22,64 / 4 = 5,66 \text{ Н}$ – нагрузка, действующая на срез

$N_t = F_w / n = 298,91 / 4 = 74,73 \text{ Н}$ – нагрузка, действующая на растяжение

Максимальные нагрузки, воспринимаемые одним креплением:

$N_{bt} = R_{cm} \times A_{cm} = 4,5e6 \times 84,78e-6 = 381,51 \text{ Н}$ (табл. 3 [СП 64]) – расчетное усилие, которое может воспринять единица крепления при растяжении

$N_{bs} = R_{bs} \times A_b = 210e6 \times 28,26e-6 = 5934,60 \text{ Н}$ (табл. Г.9 и табл. Г.5 [СП 16]) – расчетное усилие, которое может воспринять единица крепления при срезе (сдвиге)

Для проверки прочности соединения сравним несущую способность крепления с действующими на него силами.

Условие прочности крепления является:

$$\sqrt{[(N_t / N_{bt})^2 + (N_s / N_{bs})^2]} \leq 1$$

$$\sqrt{[(74,73 / 381,51)^2 + (5,66 / 5934,60)^2]} = 0,20 \leq 1$$

Условие прочности крепления выполняется

– Выводы:

Прочность крепления информационной надписи обеспечена, негативное воздействие на объект культурного наследия отсутствует.

Лист согласования к документу № 03-10/3564 от 26.06.2026
Инициатор согласования: Дормидонтова Р.Г. Ведущий специалист отдела сохранения объектов культурного наследия
Согласование инициировано: 26.06.2026 16:44

Лист согласования			Тип согласования: последовательное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Бабушева Э.Н.		Согласовано 26.06.2026 - 17:03	-
2	Камалетдинова Г.Ф.		 Подписано 26.06.2026 - 17:06	-